רישוי עסקים/נכסים

טופס מס׳ 2

אישור תקינות ציוד כיבוי - תחזוקה מטפים מיטלטלים - לפי ת״י 129 חלק 1

)בהתאם לדרישה מס׳ 30.03.08 במערכת ״שלהבת״ של הרשות הארצית לכבאות והצלה(

28/08/2026

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא״ל tservice@102.gov.il

פרטי בית הנכס/עסק:			
מס' תיק ברשות הכבאות	שם העסק	מהות העסק	ח.פ / ע.מ / ע.ר / ת״ז
	ריקי כרמלי	גן ילדים	

כתובת הנכס/עסק:				
יישוב	רחוב / גוש, חלקה, מגרש	מס' בית	מיקוד	ת"ד
גבעת שמואל	יצחק מודעי	7		

פרטי התקשרות איש קשר ראשי:			
שם מלא	תפקיד	מס' טלפון נייד	כתובת דואר אלקטרוני
ריקי כרמלי	בעלים	053-4927173	

א. אני הח״מ (שם מלא): **מאיר לופו** ת.ז. **060957859** תחזוקאי / מבקר מטפים מורשה; מס' אישור: **1944288**

ב. בתאריך: **28/08/2026** ביקרתי בעסק המפורט לעיל ואני מאשר בזאת כי מטפי הכיבוי הקיימים במוסד והמפורטים בנספח/ים לטופס זה נבדקו על-ידי בהתאם לתקן ישראלי ת״י 129, חלק 1 מטפים מיטלטלים: תחזוקה, ונמצאו תקינים.

ג. מצ״ב נספח בדיקת מטפים מיטלטלים בהתאמה לת״י 129 חלק 1 המפרט את כלל המטפים הקיימים בעסק/נכס.

חתימת הבודק: _____

עמוד 2 של טופס מס' 2 - אישור תקינות ציוד כיבוי - תחזוקה מטפים מיטלטלים - לפי ת"י 129 חלק 1

מס' תיק כיבוי)בהתאמה ובהמשך לעמוד 1 של טופס זה(_____

<u>מצ"ב נספח 1 בדיקת מטפים מיטלטלים בהתאמה לת"י 129 חלק 1:</u>

שם הלקוח: ריקי כרמלי דף מספר: 1 מתוך: 1 דפים לדו"ח זה.

מס"ד	מספר מוטבע על המטפה	מיקום המטפה	סוג המטפה	גודל נומינאלי	שם יצרן המטפה	מועד בדיקה יסודית הבאה)חודש ושנה(	מועד בדיקת לחץ הבאה)חודש ושנה(	תקין	לא תקין	המטף ביצע בדיקה:)שוטפת שנתית / יסודית / לחץ(	הערות / פרטי הטיפול במטף
1.	12495	גן	אבקה	6 ק"ג	להבות	09/30	09/36	X		שוטפת שנתית	
2.	30786	גן	אבקה	6 ק"ג	קרבצ'יק	09/30	09/36	X		שוטפת שנתית	
3.	02327	גן	אבקה	3 ק"ג	להבות	01/29	01/35	X		שוטפת שנתית	

שם המבקר: מ א י ר ל ו פ ו חתימת המבצע: _____ תאריך: 28/08/2026

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה)טופס מס' 2 נכסים/רישוי – סה"כ 2 עמודים(