

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה: 18/07/2024
התאחדות מעונות היום
הפרטיים בישראל
מספר הזמנה: 199221



יוסף אפרים – מוסמך לתת שירות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שירות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440



- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל: efyosef56@gmail.com
טלפון: 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – פעוטון במבי בעלות – מאיה תורג'מן סמל מוסד - 10484 ח.פ. - 036123404
כתובת – סמי מיכאל 10 נהריה



- הבדיקה בוצעה בליווי הגברת מאיה תורג'מן.

תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – תקין.
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A X25 3 C.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 0.32Ω - ערך תקין
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) מסוג A נמצא - תקין.

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שירות
70440

ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שירות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.