

עמוד 1 מתוך 1  
תאריך ביצוע  
הבדיקה : 06/11/2024  
מספר הזמנה : 231605  
התאחדות גני הילדים  
הפרטיים.



יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים  
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832  
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440



- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949  
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254  
מייל : efyosef56@gmail.com  
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – להתפתח עם מיה בעלות – מיה יהודה – סמל מוסד - 95372 ח.פ - 51504238  
כתובת – גרטי קרל קורי 4 ראש העין



לוח חשמל בחלל הגן



- הבדיקה בוצעה בליווי הגברת מיה יהודה.  
- הגן מנוהל בחלל התחתון של המבנה.

### תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – תקין.
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי  $25 A \times 3 C$ .
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של  $1.56 \Omega$  - ערך תקין.
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) מסוג A נמצא - תקין.

אפרים יוסף  
עורך מבדקי בטיחות-במוסדות-חינוך מספר נותן שרות  
70440  
ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן-שרות-235832  
חשמלאי בודק-סוג 1 – מספר רישיון 992254  
חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.