

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה : 31/03/2025
מספר הזמנה : 269453



יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440
- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – MAYAK בעלות טאטאנה אברמוב – 345266290 - כתובת – מאור עיניים 11 תל אביב יפו

- הבדיקה בוצעה בליווי הגברת טאטאנה אברמוב.
- הגן מנוהל בחלקה התחתון של דירת המגורים בלבד.



תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא –
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 3X25 C.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של 0.85Ω - ערך תקין.
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) מסוג A נמצא - תקין.

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות
70440

ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.