

עמוד 1 מתוך 1
תאריך ביצוע
הבדיקה : 23/04/2025



יוסף אפרים - מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440

- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949

- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254
מייל : efyosef56@gmail.com
טלפון : 054-6445156

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה - חד שנתית - למוסדות חינוך

שם הגן - גן-דניאל בעלות - חנה מלכה - קוד מוסד - 82065 ח.פ 023964521
כתובת - דוקטור וילאם דן 22 חדרה.




הבדיקה בוצעה בליווי הגברת חנה מלכה תכולת הבדיקה:

בוצעה בדיקה חזותית לציווד שמותקן בגן נמצא - תקין.
תכולת הבדיקה:

- נבדקו מוצרי חשמל ניידים חזותית ולרציפות הארקה - להלן הרשימה.
- מטבח - מיקרו גל.
- מטבח - מני בר אפיקים.
- מטבח - תנור
- פינת שרות - מקרר
- פינת שרות - מכונת כביסה

תקין.

דוד לחימום מים - נבדק כיוון תרמוסטט - מכוון למינימום - מצב תקין.



עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות
70440

ממונה בטיחות בעבודה - מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 - מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי - מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.