

עמוד 1 מתוך 1  
תאריך ביצוע  
הבדיקה : 19/05/2025  
מספר הזמנה : 280446



יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים  
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832  
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440  
- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949  
- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254  
מייל : efyosef56@gmail.com  
טלפון : 054-6445156

### תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

### בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – גן וניל בעלות – יוליה איה שושנה - ח.פ - 312875925 כתובת – ההגנה 20 עפולה 1858020



## הבדיקה בוצעה בליווי הגברת יוליה איה שושנה

### תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – תקין.
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז חד פאזי A 3X25 C.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של  $0.8\Omega$  - ערך תקין
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא - תקין.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) מסוג AC נמצא - תקין.

### 0.8Ω ערך תקין



1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.