

יוסף אפרים – מוסמך לתת שרות בתחומים הבאים  
- ממונה בטיחות בעבודה מספר נותן שרות - 235832  
- עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך - מספר תעודה 70440

- חשמלאי טכנאי מוסמך מספר רישיון 71949

- חשמלאי בודק סוג 1 מספר רישיון 992254  
מייל : efyosef56@gmail.com  
טלפון : 054-6445156



עמוד 1 מתוך 1

תאריך ביצוע

הבדיקה : 08/09/2025

מספר הזמנה : 283734

תעודת בדיקה ורישום מתקן חשמלי: עפ"י חוק החשמל תשי"ד 1954

בדיקה לפי דרישה – חמש שנתית – למוסדות חינוך

שם הגן – דיסני גן בעלות – סבטלנה ניצה – ת.ז 336084520 כתובת – אריאל בן ציון 28 נתניה.

## - הבדיקה בוצעה בליווי סבטלנה ניצה.



### תכולת הבדיקה:

1. בוצעה בדיקה חזותית לציוד שמותקן בגן נמצא – ראה דוח ליקויים.
2. חשמל לוח מסוג פלסטי עם הגנת מא"ז תלת פאזי A 32 X 3 C.
3. נבדק ערך לולאת התקלה נמצא ערך של  $2.67\Omega$  - ערך יחסית.
4. נבדקה רציפות הארקה בשקעים נמצא – ראה דוח ליקויים.
5. נבדקה תקינות ממסר מגן (פחת) מסוג A נמצא - תקין.

דוח סופי – בתאריך 11/09/2025 קיבלתי אישור חשמלאי מוסמך רומן פורחובניק מספר רישיון 1000761 לתיקון כל הליקויים שנתגלו במהלך הבדיקה .  
- ולכן המתקן תקין וראוי לשימוש.

אפרים יוסף

עורך מבדקי בטיחות במוסדות חינוך מספר נותן שרות  
70440

ממונה בטיחות בעבודה – מספר נותן שרות 235832

חשמלאי בודק סוג 1 – מספר רישיון 992254

חשמלאי טכנאי – מספר רישיון 71949

1. כל האלמנטים לעיל נבדקו לפי חוק החשמל, תקנים ישראלים וכל חוק / ותקנה אחרת.
2. הבדיקה מבוצעת בעזרת מכשיר ייעודי לביצוע בדיקות חשמל של חברת שני טק מסוק METREL 3125BT
3. הבדיקה נכונה לתאריך הבדיקה. שנויים שיבוצעו לאחר תאריך זה אינם באחריות הבודק.