



משרד החינוך

## הצהרת בטיחות למעון יום

לכבוד:  
משרד החינוך - אגף הרישוי

### הצהרת בטיחות למעון יום לשנה"ל תשפ"ו

הנחיות למילוי המסמך:

מסמך זה יצורף לכל בקשה לקבלת סמל מעון חדש, חידוש שנתי. **במידה וימצאו אי התאמה בין הנאמר במסמך זה לנמצא במעון - יפעיל האגף סמכויותיו לפי כל דין.**

חובה למלא את כל הסעיפים בטופס המקורי, הכולל חתימות מקוריות בהתאם.  
בכל מעון יימצא תיק מעון שבו ימצאו כל אישורי הבטיחות, והצהרת הבטיחות לשנה הנוכחית.  
המשרד מבצע מבדקים מעת לעת במעונות היום כדי לבדוק את רמת ניהול הבטיחות ואת התחייבות הבעלות לפעולות המתקנות.

יש להתעדכן ברשימה המנחה לביצוע מבדק בטיחות המתפרסמת באתר האגף - [רשימת מנחה לביצוע מבדק בטיחות במעון](#).

קישור לרשימת בודקי הבטיחות המאושרים ע"י משרד החינוך - [רשימת עורכי מבדק בטיחות](#).

יש לסמן ב  במשבצת המתאימה

מטרת הבקשה: 1 מבדק ראשון לצורך קבלת סמל חדש

מועד עריכת המבדק	שם המעון	סמל מעון	מס' כיתות שנבדקו
15-08-25	מעון טטיאנה		5

טלפון במעון	כתובת המעון			רחוב
	עיר	שכונה	מס' בית	
052-7503434	רמת גן		6	קרית

שם הארגון המפעיל (במידה ויש)	פרטי מנהל/ת המעון		שם + שם משפחה
	טלפון	טלפון נייד	
		052-7503434	טטיאנה איווניצקי

תכנית לשיפור הבטיחות ביחס לפערים שהתבררו (במידה וקיימים ליקויים בקדימות 2):  
תכנית לשיפור בטיחות במעון יום קדימות 2 בלבד.

תחום	מס' סעיף	מהות הפער	הפעולה המתקנת	מועד סיום ליישום פעולות מתקנות על פי התחייבות הארגון

התחייבות הארגון לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל, חובה.

אגף הרישוי

http://www.education.gov.il | תל אביב | ירושלים | 7 פארק 5604243-02





משרד החינוך

שם וחתימת מנהל הארגון

---

אגף הרישוי

תל אביב | ירושלים 7 פארק 5604243-02 | <http://www.education.gov.il>





ז.שרד החינוך

## מערכת צילום ותיעוד פעילות מעון היום

### הצהרת טכנאי מצלמות מוסמך:

1. במעון היום קיימת מערכת מצלמות המכסה את כל השטחים הציבוריים במעון היום.
2. במעון היום קיימת מערכת הקלטה (DVR) בעלת יכולת תיעוד של לפחות 30 יום.
3. מערכת הצילום וההקלטה במעון היום כשירה ופעילה לאורך כל שעות פעילות מעון היום.

### פרטי טכנאי מצלמות מוסמך וחתימתו

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז	טלפון נייד	מ"ל

חתימה וחתימת טכנאי המצלמות: \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

## הצהרת עורך מבדק בטיחות

1. עפ"י המבדק והערכת סיכונים, נכון ליום הוצאת האישור אין במעון היום מפגעים בקדימות 0 או 1 המסכנים חיי אדם.
2. קיימים אישורים נדרשים תקפים.
3. קיים מערך ניהול בטיחות במעון יום.
4. רצ"ב תכנית לשיפור בטיחות ביחס לפערים שהתבררו.
5. תוקף האישור בכפוף לעמידה בדרישות הכבאות.
6. צעצועים בגן נבדקו באופן ויזואלי בלבד.
7. צעצועי פלסטיק בחצרות מיועדים לבתי מגורים פרטיים ולא לגני ילדים, האחריות על השימוש בהן על בעלי הגן בלבד.
8. הממצאים באישור נכונים ליום הוצאתו.
9. מרפסות בקומה העליונה אינן בשימוש הילדים.

### תכנית לשיפור בטיחות במוסד החינוכי לסמל :

תחום	מס' סעיף	מהות הפער	הפעולה המתקנת	מועדי סיום ליישום פעולות מתקנות על פי התחייבות הבעלות
מדרגות	4.2	במדרגות בכניסה אין מעקה בטיחות	התקנת מעקה בטיחות	בוצע
דלתות	2.3	בשער כניסה לגן אין מגן אצבעות	התקנת מגן אצבעות	בוצע
חצר	6.2	הפרשי גובה ליד דלת הכניסה ללא גידור- סכנת נפילה	התקנת גדר	בוצע
הוראות כלליות	10.4	ארוגות ושדות מעל 90 ס"מ אינם מקובעים	קיבוע ארוגות	בוצע
בטיחות כללית	0.0	אין שער בכניסה למדרגות בתוך הגן	התקנת שער	בוצע
חצר	6.3	שטח החצר אינו ישר	יישור שטח החצר	בוצע
חצר	6.5	שפת מדרכה בחצר ללא ריפוד בולם	התקנת ריפוד בולם	בוצע
דלתות	2.3	בדלת מעבר לבית השכן אין מגן אצבעות	התקנת מגן אצבעות	בוצע
חלונות	3.2	חלונות קומה עליונה ללא מגבילי פתיחת חלון	התקנת מגבילי פתיחה	בוצע

התחייבות הבעלות לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל, חובה .

שם וחתימת מנהל מחלקת החינוך ברשות/בעלות: \_\_\_\_\_

לאור ממצאי המבדק הערכת

אגף הרישוי

http://www.education.gov.il | תל אביב | ירושלים | 7 פארק 5604243-02





ז.שרד החינוך

**סיכום:** הסיכונים והתוכנית לשיפור הבטיחות הרני קובע כי מבחינה בטיחות אין מניעה לייעד את התשתית שנבדקה לעיל לשמש כמעון יום.

אגף הרישוי

תל אביב | ירושלים 7 פארק 5604243-02 | <http://www.education.gov.il>





משרד החינוך

**פרטי עורך המבדק וחתימתו:**

שם משפחה	שם פרטי	ת.ז	טלפון נייד	מ"ל
אבטליון	חגי	066106410	054-7791401	הגאי

**הגדרת הכשירות:**

קורס עורכי מבדק מוסדות חינוך – מכון התקנים הישראלי: מספר תעודה 70012 תוקף: תשפ"ה / תשפ"ו

חתימת וחתימת עורך המבדק תאריך: 08 - 11 - 25

*חגי אבטליון*

