



משרד הבריאות
אגף הרישוי
יחידת הבטיחות

אישור בטיחות למעון יום

סמל מעון: 11276 שנת לימודים: תשפ"ז

בהתאם לתקנה 19(ב)(2) לתקנות הפיקוח על מעונות יום לפעוטות, התשפ"א-2021, פעילותו של מעון יום לפעוטות מותנת בביצוע בדיקת בטיחות ע"י עורך מבדק בטיחות מוכר ע"י משרד החינוך במופדט בתקנה. רישיון הפעלה למעון לפעוטות מותנה בהצגת אישורי הבטיחות חתומים ותקפים ע"י הגורמים המוסמכים.

להלן קישור לרשימת עורכי מבדק בטיחות פרטיים המאושרים ע"י משרד החינוך

לא הימצאות אישור בטיחות לא ניתן להשלים את תהליך הרישוי (ולפיכך לא תתאפשר הפעלת המעון).

פרטי המעון

סוג המעון:	☒ מעון פרטי ☐ מעון מוכר	תאריך המבדק:	02 / 08 / 26
שם בעלות:	ליאת אשכנזי	שם המעון:	החממה של ליאת
מס' ביתות במעון:	4	מס' מרחבים שנבדקו:	ארבע כיתות + חצר
כתובת:	משה חייק 46 אור יהודה	מס' טלפון:	053-3400147
סמל מעון:	11276		

פרטי מנהל/ת המעון

שם מלא:	ליאת אשכנזי	טלפון נייד:	053-3400147
דוא"ל:	yossiyanke@gmail.com		

הצהרת הבדק/ת

- ☒ ע"פ המבדק והערכת סיכונים אין במעון מפגעים בקדימויות 0 ו-1 מההווים סכנה ברורה ומיידית לפגיעה באדם במגע מקרי או לא מכוון.
- ☒ הריני לאשר כי בדקתי את כלל המרחבים במעון (לרבות בכיתות המעון, ממ"ד, מטבח, מחסן, חדר מנהל/ת המעון). המקום שנבדק מותאם מבחינה בטיחותית להפעלת מעון יום לפעוטות.
- ☒ לבדיקת דוח הבטיחות ואישורו, חלה חובה לצרף את האישורים התקפים הבאים: אישור חשמל, אישור גז ואישור כיבוי אש – בהתאם לרשימה מנחה
- ☒ קיים מערך ניהול בטיחות במעון והמנהל/ת קיבל/ה תדריך בטיחות מטעם עורך המבדק הפרטי.
- ☒ מצ"ב תכנית לשיפור בטיחות ביחס לפערים שנמצאו.
- ☒ במידה ותמצא אי התאמה בין הנאמר במסמך זה לנמצא במעון – יפעיל האגף סמכויותיו לפי כל דין.




משרד הביטחון
אגף הרישוי
יחידת הבטיחות

תכנית לשיפור הבטיחות (במידה וקיימים פערים):

תחום	מס' סעיף	מהות הפער	הפעולה המתקנת	מועד סיום ליישום פעולות מתקנות ע"פ התחייבות הארגון
חצר	6.4	עמוד ברזל בחצר ללא ריפוד בולם	התקנת ריפוד בולם	בוצע
בטיחות כללית	0.0	מעקה נמוך במדרגות	הגבהת מעקה	בוצע
דלתות	2.3	בדלתות חסרים מנגנוני האטה ומגני אצבעות	התקנת מגני אצבעות ומנגנוני האטה	בוצע
הוראות כלליות	10.4	חלק מהארוניות בגן אינם מקובעים	קביעת ארוניות ושירות	בוצע
חלונות	3.2	חלונות נמוכים קומה עליונה ללא מגבילי פתיחה	התקנת מגביל פתיחה	בוצע

התחייבות הבעלות לביצוע הפעולות המתקנות לפי לוח זמנים דלעיל, חובה.

שם וחתמת מנהל הבעלות


לאור ממצאי המבדק הערכת הסיכונים והתוכנית לשיפור הבטיחות הריני קובע כי מבחינה בטיחות אין מניעה לייעד את התשתית שנבדקה לעיל לשמש כמעון יום לפעוטות.

הערת יועץ הבטיחות הפרטי: הממצאים באישור נכונים ליום הוצאתו
הוצגו כלל האישורים הנדרשים

פרטי עורך המבדק וחתמתו

שם מלא	:	חגי אבטליון
תעודת זהות	:	066106410
מס' טלפון	:	דוא"ל hagay@avtalion.com
מס' תעודה	:	טלפון נייד 054-7791401
	:	חתימה 70012

תאריך הוצאת אישור: 05-08-26



לשאלות וברורים ניתן לפנות לאגף רישוי ופיקוח במוקד התמיכה: *6552 שלוחה 6

דוח בדיקת מתקן מס': 9115/26 ע"פ חוק החשמל ותקנתו התשי"ד - 1954

פרטי זיהוי
"חממה של ליאת"
רח' משה חייק 46/1 – אור יהודה
מנהלת: גב' ליאת אשכנזי
סמל מוסד: 11276
נייד: 0533400147
Email: Yossiyancko@gmail.com
תאריך ביצוע הבדיקה: 02/08/2026

היתר חיבור למתח

המתקן נבדק תואם להוראות חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו. לפיכך, הנני מתיר לחברו למתח ולהפעילו.	
המתקן נבדק לא תואם להוראות חוק החשמל התשי"ד – 1954 ותקנותיו. לפיכך, הנני מתיר לחברו למתח ולהפעילו לאחר חתימת חשמלאי מוסמך על טופס הליקויים ב – "טופס הצהרת חשמלאי אשר ביצע תיקון הליקויים במתקן החשמלי"	

❖ יש לציין שאישור הבדיקה ניתנה לאחר תיקון ליקויים לפי דוח מס' 9110/26
מתאריך: 30/07/2026 .

בודק מוסמך למערכות חשמל - יעוץ - תכנון - פיקוח - סריקות תרמוגרפיות - הפרעות חשמל - קרינות - רישוי עסקים.

שרותי ממונה / יועץ בטיחות * סקר סיכונים * נהלי בטיחות בעבודה, בתעשיה, במבני ציבור ובמוסדות חינוך

* ארועים המוניים * תיק שטח ומפעל * בטיחות בבניה ובאש * מדריך מוסמך לעבודה בגובה *

הנדסת בטיחות וחשמל

רמי ינקלביץ 050-5284-894

חיפה: 04-8389444

תל אביב: 03-5373839

פקס: 03-6709921

ירושלים: 02-5791797

עמוד 2 מתוך 5

02/08/2026

דוח בדיקה למתקן חשמלי מס' 9115/26

לכבוד

"החממה של ליאת"

רח' משה חייק 46/1

אור יהודה

לבקשתכם ערכתי בדיקת בטיחות חשמל במבנה "החממה של ליאת" – רח' משה חייק 46/1 – אור יהודה.
להלן תוצאות ומסקנות הבדיקה:

חברת "הבודק" – הנדסת בטיחות וחשמל" בניהולו של רמי ינקלביץ מודה לכם על אמונתכם ובחירתכם
בחברתנו בביצוע בדיקות בטיחות החשמל.

❖ על בעלת גן ילדים לוודא, בתחילת כל יום עבודה ולפני כניסת הילדים, כי כל בתי
התקע (השקעים) מוגנים באמצעות כיסויי בטיחות תקינים, למניעת גישת
הילדים לנקודת החשמל.

❖ לוח החשמל מזין בנוסף גם בית מגורים הסמוך למבנה. בדיקת החשמל
מתייחסת אך ורק למערכת החשמל של גן הילדים, ואינה כוללת את מערכת
החשמל של בית המגורים.

לוח חשמל כללי

 $I_n = 3 \times 25A$

מא"ז ראשי:

1x(4x40A 30ma) - תקין

מפסקי פחת:

 $I_{\Delta n} = 28.2ma$
 $\Delta t(s) = 23.6 msec$

1x(2x40A 30ma) - תקין

 $I_{\Delta n} = 26.7ma$
 $\Delta t(s) = 24.6 msec$

LT = 0.41Ω - תקין

התנגדות טיב הארקה:

 $I_{sc} = 560A$

התנגדות בידוד כללי: תקין

 $N > 1.5 M\Omega$
 $R > 1.5 M\Omega$
 $S > 1.5 M\Omega$
 $T > 1.5 M\Omega$

8x(1x10A)

תכולת לוח החשמל:

8x(1x16A)

✓ נבדק רצף הארקה לשקעים – תקין.

✓ נבדק מיגון שקעים ע"י מפסקי פחת להגנה בפני חשמול – תקין.

בודק מוסמך למערכות חשמל - יעוץ - תכנון - פיקוח - סריקות תרמוגרפיות - הפרעות חשמל - קרינות - רישוי עסקים.

שרותי ממונה / יועץ בטיחות * סקר סיכונים * נהלי בטיחות בעבודה, בתעשיה, במבני ציבור ובמוסדות חינוך

* ארועים המוניים * תיק שטח ומפעל * בטיחות בבניה ובאש * מדריך מוסמך לעבודה בגובה *

הנדסת בטיחות וחשמל

רמי ינקלביץ 050-5284-894

חיפה: 04-8389444

תל אביב: 03-5373839

פקס: 03-6709921

ירושלים: 02-5791797

עמוד 4 מתוך 5

02/08/2026

הצהרת החשמלאי אשר ביצע את עבודות החשמל במבנה "החממה של ליאת"

רח' משה חייק 46 – אור יהודה

הריני מצהיר שהליקויים במתקן המתואר בטופס זה, בוצע על ידי, לפי כל כללי המקצוע והבטיחות הטובים ובהתאם לחוק החשמל תשי"ד 1954 והתקנות שפורסמו על פיו ולפי תקני מכון התקנים הישראליים הנוגעים למתקנים חשמליים ובהתאם לכללי חברת החשמל להספקת החשמל לצרכנים.

משה בן יוסף

שם החשמלאי:

מוסמך

סוג רישיון:

46488

מספר רישיון:

02/08/26

תאריך:

חתימה וחותמת:

משה חשמלאי (מוסמך)
ע.מ. 069653046
נייד: 050-5268044

בודק מוסמך למערכות חשמל - יעוץ - תכנון - פיקוח - סריקות תרמוגרפיות - הפרעות חשמל - קרינות - רישוי עסקים.

שרותי ממונה / יועץ בטיחות * סקר סיכונים * נהלי בטיחות בעבודה, בתעשיה, במבני ציבור ובמוסדות חינוך
* ארועים המוניים * תיק שטח ומפעל * בטיחות בבניה ובאש * מדריך מוסמך לעבודה בגובה *

הנדסת בטיחות וחשמל

רמי ינקלביץ 050-5284-894

חיפה: 04-8389444

תל אביב: 03-5373839

פקס: 03-6709921

ירושלים: 02-5791797

02/08/2026

עמוד 5 מתוך 5

הוראות בטיחות כלליות.

- אין לעקוף ממסרי פחת בכל מצב !!!
- יש לבדוק את תקינות ממסר הפחת אחת לחודש ובמידה וממסר הפחת אינו מגיב יש להחליפו באופן מיידי.
- עבודת החשמל יבוצעו ע"י חשמלאי מוסמך על פי התקנים והחוקים המבטיחים את בטיחות מערכת החשמל.
- בכל שינוי מהותי של מערכת החשמל יש להזמין בדיקה ואישור לביצוע.

תנאים ומגבלות לדוח מס' 9115/26

1. ממצאי הבדיקה משקפים את מצב המערכת הנבדקת ביום הבדיקה.
 2. הבדיקה מייחסת אך ורק למערכת הנבדקת עפ"י דרישת הלקוח כמפורט בטופס הבדיקה.
 3. הבדיקה איננה מתייחסת למרכיבים נסתרים של המערכת הנבדקת, שלא ניתן לבדקם בעין או באמצעות מכשירי המדידה.
 4. הבדיקה איננה מתייחסת להשפעות העלולות להיווצר ממערכות קשורות ולא נלוות ולא חיצוניות למערכת הנבדקת, ואשר לגביהן לא נדרשה בדיקה.
 5. הבדיקה איננה חלה על שינויים ותוספות למערכת הנבדקת, אשר יבוצעו ממועד הבדיקה ואילך.
 6. הבדיקה איננה מתייחסת לשימוש במערכת שלא בהתאם לעומסים המותרים לכלל המערכת ו/או לכ"א ממרכיביה וכן לשימוש במרכיבי המערכת שלא בהתאם למפרטים ולהנחיות היצרן.
 7. הבדיקה איננה מייחסת לנזקים העלולים להיגרם למערכת כתוצאה מכוח עליון ולרבות ברקים, הפרעות אטמוספיריות, הפרעות אלקטרומגנטיות, אש, חדירת מים וכו'.
 8. הבדיקה איננה כוללת מערכות מחשבים ולא מערכות תקשורת.
 9. הבדיקה נערכה לפי הוראות החוק והתקן כפי שהם מקיימים במועד עריכתה.
 10. תוצאות הבדיקה נכונות ליום הבדיקה ועל סמך תוצאות אלה ניתנת תעודת הבדיקה.
 11. הבדיקה לא כוללת מכשירי חשמל ניידים ואו כל מכשיר המתחבר למערכת החשמל באמצעות תקע/שקע ואו כל חיבור ארעי אחר.
- ❖ מבלי לגרוע מהאמור לעיל מודגש כי בכל מקרה בו יחול שינוי במאפייני מרכיבי המערכת או במאפייני השימוש במערכת וכן בכל מקרה בו שונתה המערכת ולא ניזוקה המערכת, לרבות כתוצאה מרטיבות ולא דליפה ולא כתוצאה מכל גורם אחר, יפוג תוקף בדיקה זו לאלתר ונדרשת בדיקה חוזרת של המערכת.
- ❖ נתוני המאמ"ת הראשי הינם הנתונים הקיימים בפועל ולא מהווים אישור על חוקיות גודל החיבור הניתן ע"י חברת החשמל.
- ❖ הבדיקה כוללת את המקומות הרשומים בדוח הבדיקה בלבד. מקומות אשר לא הוצגו לבדוק מכל סיבה שהיא ע"י אנשי המקום ואו המלווה, לא כלולים בבדיקה ואין אחריות הבודק חלה עליהם.

רמי ינקלביץ
"הבודק" הנדסת בטיחות וחשמל
 בודק מוסמך למערכות חשמל
 מ.ר. 010
 סריקות תרמוגרפיות
 ממונה / יועץ בטיחות בתעשיה ובניה ואש
 הדרכה לעבודה בגובה



